

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 25-07-042

用 户 单 位 吉 林 协 展

产 品 名 称 燃油泵带油位传感器总成

产 品 图 号 1106010-QE01-A


产 品 代 码 0226

供 货 数 量 1 套

供 货 批 号 5401

质量部 结 论	合 格	检验员签章: ⑩检12 2015年 07月 21日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章: [Signature] 2015年 07月 21日

填发单位公章:



填单日期: 2015. 07. 21

自检报告

零件编号		零件名称					图纸版本		车型	
1106010-QE01-A		燃油泵带油位传感器总成					A3		0226	
供应商代码		供应商名称					外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业(集团)有限公司					☒	☒	☒	☒
检查项目		标准值	42				结果	备注		
4	性能									
4.1	油位器性能	22.6±2mm 232±2Ω	233.5				合格			
		36±2mm 222±2Ω	223.5				合格			
		63±2mm 198±2Ω	199.5				合格			
		89±2mm 174±2Ω	175.6				合格			
		113±2mm 150±2Ω	150.4				合格			
		135±2mm 126±2Ω	126.7				合格			
		155±2mm 102±2Ω	103.0				合格			
		175±2mm 78±1.5Ω	78.6				合格			
		195±2mm 54±1.5Ω	54.5				合格			
		215±2mm 32±1.5Ω	32.7				合格			
		221±2mm 32±1.5Ω	32.2				合格			
4.2	输油性能	电压: 13.5±0.1V, 压力: 400±10, 流量≥158L/H, 电流≤11A	182.4				合格			
			7.72				合格			
		电压: 12±0.1V, 压力: 400±10, 流量≥125L/H, 电流≤9.5A	149.7				合格			
			6.95				合格			
		电压: 8±0.1V, 压力: 250 ⁻¹⁰ , 流量≥20L/H	95.2				合格			
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力作用下, 油泵 法兰盘上的接插件及其它部 位应无泄漏	合格				合格			
4.4	总成出油管路气 密性能	法兰盘出油口与气密测试仪 快换插头相连, 施加检测气 压: 490~520KPa, 充气: 2S 稳压: 4S 检测: 4S, 允许压 差: ≤1.8KPa	0.472				合格			
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重 和浮力作用下, 油标全过程 转动过程中不得有卡滞现象	合格				合格			
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能 自由伸缩, 不能与线束和护 套干涉;	合格				合格			

注: 匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可, 不需要在本报告中记录检测结果

供应商检验人员: 田检12

日期: 2025/7/21

供应商批准: [Signature]

日期: 2025/7/21