



重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 25-09-010

用 户 单 位 吉 林 协 展

产 品 名 称 燃油泵带油位传感器总成

产 品 图 号 1106010-QB01

产 品 代 码 V506-QB01

供 货 数 量 1 套

供 货 批 号 SJ02

质量部 结 论	合 格	检验员签章: 2025 年 09 月 11 日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章: 2025 年 09 月 11 日

填发单位公章:



填单日期: 2025.09.11

自检报告

零件编号		零件名称					图纸版本		车型	
1106010-QB01		燃油泵带油位传感器总成					A		V506-QB01	
供应商代码		供应商名称					外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业（集团）有限公司					☒	☒	☒	☒
检查项目		标准值	10					结果	备注	
1	外观检查									
1.1	表面外观	燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物，同时不允许有损伤、裂纹、裂痕，镀层表面应光亮、均匀、致密，不得有白色腐蚀和红色锈迹。	合格					合格		
1.2	连接外观	燃油泵带油位传感器总成管路和电气连接部位应牢固、可靠，无任何缺陷。	合格					合格		
1.3	标识	燃油泵带油位传感器总成上的厂标应完整、清晰。	合格					合格		
2	尺寸							合格		
2.1	法兰盘外径	$\Phi 152 \pm 1$	152.06					合格		
2.2	法兰密封外径	$\Phi 129.5 \pm 0.5$	129.46					合格		
2.3	法兰裙边高度	15 ± 0.5	15.11					合格		
2.4	法兰盘厚度	3 ± 0.2	3.04					合格		
2.5	自由高度	350 ± 10	354.04					合格		
2.6	出油管外径	$\Phi 9.49 \pm 0.06$	9.490					合格		
2.7	出油管止口外径	$\Phi 12.94 \pm 0.21$	12.96					合格		
2.8	出油管长度	21.12 ± 0.25	21.10					合格		
2.9	接插件长度	32.7 ± 0.1	32.76					合格		
2.1	接插件宽度	10 ± 0.1	10.04					合格		
2.11	远端引射外径	$\Phi 7.89 \pm 0.06$	7.886					合格		
2.12	远端引射管止口尺寸	$\Phi 10.98 \pm 0.15$	10.92					合格		
2.13	法兰盘平面度	≤ 0.8	0.566					合格		
3	材料									
3.1	POM	F20-02/M90-44	供应商提供材质报告							
3.2	PA11	BESN P212 CTL+P40TL	供应商提供材质报告							

自检报告

零件编号							零件名称							图纸版本		车型	
1106010-QB01							燃油泵带油位传感器总成							A		V506-QB01	
供应商代码							供应商名称							外观	尺寸	材料	性能
LRC18							重庆万力联兴实业（集团）有限公司							☒	☒	☒	☒
4	性能			10													
4.1	油位器性能	9.7±2mm 370±2Ω	368.7									合格					
		30.7±2mm 350.8±2Ω	349.6									合格					
		64.2±2mm 316±2Ω	315.1									合格					
		96.7±2mm 281.2±2Ω	280.5									合格					
		128.3±2mm 246.7±2Ω	246.1									合格					
		159.2±2mm 212.2±2Ω	212.0									合格					
		189.7±2mm 177.4±1.5Ω	177.3									合格					
		220.8±2mm 142.6±1.5Ω	142.6									合格					
		252±2mm 107.8±1.5Ω	107.7									合格					
		284±2mm 73±1.5Ω	73.0									合格					
		313.9±2mm 40±1.5Ω	40.3									合格					
4.2	输油性能	电压：13.5±0.1V， 压力500±10KPa， 流量≥176L/H， 电流≤14A，	216.6								合格						
			12.83								合格						
		电压：12±0.1V， 压力500±10KPa， 流量≥145L/H， 电流≤13A，	179.7								合格						
			11.65								合格						
		电压：8±0.1V， 压力300 ⁻¹⁰ KPa， 流量≥40L/H	131.7								合格						
4.3	法兰盘气密性	在65KPa压力下，30s内，目测法兰面、输回油管伸出法兰处、电线插片连接处应无游离气泡溢出	合格								合格						
4.4	管路连接性气密性	法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连，施加检测气压：500±10KPa充气：2S 稳压：4S 检测：4S，允许压差：≤1.8KPa	0.597								合格						
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下，油标全过程转动过程中不得有卡滞现象	合格								合格						
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩，不能与线束和护套干涉；	合格								合格						

注：匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可，不需要在本报告中记录检测结果

供应商检验人员： 	供应商批准： 
日期：2025/9/11	日期：2025/9/11