

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 25-10-068

用 户 单 位 吉 林 协 展

产 品 名 称 燃油泵带油位传感器总成


产 品 图 号 1106010-QB02

产 品 代 码 V506-QB02

供 货 数 量 1 套

供 货 批 号 SK01

质量部 结 论	合 格	检验员签章:  2025 年 10 月 17 日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章:  2025 年 10 月 17 日

填发单位公章: 

填单日期: 2025.10.17

自检报告										中国一汽 FAW GROUP		红旗 HONGQI		新能源 NEV	
										第2页		共2页			
零件编号		零件名称								图纸版本		车型			
1106010-QB02		燃油泵带油位传感器总成								A		V506-QB02			
供应商代码		供应商名称								外观	尺寸	材料	性能		
LRC18		重庆万力联兴实业（集团）有限公司								☒	☒	☒	☒		
4	性能	标准值		68					结果						
4.1	油位器性能	9.7±2mm	370±2Ω	368.6				合格							
		30.7±2mm	350.8±2Ω	349.4				合格							
		64.2±2mm	316±2Ω	315.0				合格							
		96.7±2mm	281.2±2Ω	280.9				合格							
		128.3±2mm	246.7±2Ω	246.4				合格							
		159.2±2mm	212.2±2Ω	212.1				合格							
		189.7±2mm	177.4±1.5Ω	177.3				合格							
		220.8±2mm	142.6±1.5Ω	142.5				合格							
		252±2mm	107.8±1.5Ω	108.0				合格							
		284±2mm	73±1.5Ω	73.3				合格							
		313.9±2mm	40±1.5Ω	40.6				合格							
4.2	输油性能	电压：13.5±0.1V， 压力500±10KPa， 流量≥176L/H， 电流≤14A，		218.4				合格							
				12.58				合格							
		电压：12±0.1V， 压力500±10KPa， 流量≥145L/H， 电流≤13A，		192.6				合格							
				11.82				合格							
		电压：8±0.1V， 压力300 ⁻¹⁰ KPa， 流量≥40L/H		118.5				合格							
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力作用下，油泵法兰盘上的接插件及其它部位应无泄漏		合格				合格							
4.4	管路连接性气密性	法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连，施加检测气压：500±10KPa充气：2S 稳压：4S 检测：4S，允许压差：≤1.8KPa		0.376				合格							
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下，油标全过程转动过程中不得有卡滞现象		合格				合格							
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩，不能与线束和护套干涉；		合格				合格							
注：匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可，不需要在本报告中记录检测结果															
供应商检验人员： 检12										供应商批准： 日期：2025/10/17					
日期：2025/10/17										日期：2025/10/17					