

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

## 产品质量合格证书

合格证书编号 25-11-016

用户单位 吉林协展


产品名称 燃油泵带油位传感器总成

产品图号 110601 0-QB02-A

产品代码 V506-QB02

供货数量 1 套

供货批号 5L01

质量部 结论	合格	检验员签章:  2025年11月25日
主管领导 结论	合格	主管领导签章:  2025年11月25日

填发单位公章:



填单日期: 2025.11.25

# 自检报告

零件编号	零件名称						图纸版本	车型
1106010-QB02-A	燃油泵带油位传感器总成						A	V506-QB02
供应商代码	供应商名称						外观	尺寸
LRC18	质管 重庆万力联兴实业(集团)有限公司						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
材料							<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
检查项目	标准值	16				结果	备注	
1	外观检查							
1.1	表面外观	燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物,同时不允许有损伤、裂纹、裂痕,镀层表面应光亮、均匀、致密,不得有白色腐蚀和红色锈迹。	合格				合格	
1.2	连接外观	燃油泵带油位传感器总成管路和电气连接部位应牢固、可靠,无任何缺陷。	合格				合格	
1.3	标识	燃油泵带油位传感器总成上的厂标应完整、清晰。	合格				合格	
2	尺寸							
2.1	法兰盘外径	$\Phi 152 \pm 1$	152.12				合格	
2.2	法兰密封外径	$\Phi 129.5 \pm 0.5$	129.42				合格	
2.3	法兰裙边高度	$15 \pm 0.5$	15.16				合格	
2.4	法兰盘厚度	$3 \pm 0.2$	3.00				合格	
2.5	自由高度	$350 \pm 10$	352.16				合格	
2.6	出油管外径	$\Phi 9.49 \pm 0.06$	9.508				合格	
2.7	出油管止口外径	$\Phi 12.94 \pm 0.21$	12.97				合格	
2.8	出油管长度	$21.12 \pm 0.25$	21.14				合格	
2.9	接插件长度	$32.7 \pm 0.1$	32.76				合格	
2.10	接插件宽度	$10 \pm 0.1$	10.01				合格	
2.11	远端引射外径	$\Phi 7.89 \pm 0.06$	7.861				合格	
2.12	远端引射管止口尺寸	$\Phi 10.98 \pm 0.15$	10.94				合格	
2.13	法兰盘平面度	$\leq 0.8$	0.530				合格	
2.14	加热管凸台外径	$\Phi 10.98 \pm 0.15$	10.96				合格	
2.15	加热管外径	$\Phi 7.89 \pm 0.06$	7.861				合格	
3	材料							
3.1	POM	F20-02/M90-44	供应商提供材质报告					
3.2	PA11	BESN P212 CTL+P40TL	供应商提供材质报告					

# 自检报告

零件编号	零件名称					图纸版本	车型		
1106010-QB02-A	燃油泵带油位传感器总成					A	V506-QB02		
供应商代码	供应商名称					外观	尺寸	材料	性能
LRC18	重庆万力联兴实业(集团)有限公司					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	性能	标准值		16				结果	
4.1	油位器性能	9.7±2mm	370±2Ω	368.6				合格	
		30.7±2mm	350.8±2Ω	349.6				合格	
		64.2±2mm	316±2Ω	315.1				合格	
		96.7±2mm	281.2±2Ω	280.6				合格	
		128.3±2mm	246.7±2Ω	246.4				合格	
		159.2±2mm	212.2±2Ω	212.1				合格	
		189.7±2mm	177.4±1.5Ω	177.4				合格	
		220.8±2mm	142.6±1.5Ω	142.7				合格	
		252±2mm	107.8±1.5Ω	108.0				合格	
		284±2mm	73±1.5Ω	73.4				合格	
		313.9±2mm	40±1.5Ω	40.8				合格	
4.2	输油性能	电压: 13.5±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥176L/H, 电流≤14A,		217.5				合格	
				12.34				合格	
		电压: 12±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥145L/H, 电流≤13A,		175.6				合格	
				11.23				合格	
		电压: 8±0.1V, 压力300 <sup>-10</sup> kPa, 流量≥40L/H		119.0				合格	
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力作用下, 油泵法兰盘上的接插件及其它部位应无泄漏		合格				合格	
4.4	管路连接气密性	法兰盘出口与气密测试仪快换插头相连, 施加检测气压: 500±10KPa充气: 2S 稳压: 4S 检测: 4S, 允许压差: ≤1.8KPa		0.512				合格	
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下, 油标全过程转动过程中不得有卡滞现象		合格				合格	
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩, 不能与线束和护套干涉;		合格				合格	

注: 匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可, 不需要在本报告中记录检测结果

供应商检验人员: ④检12  
 日期: 2025/11/25

供应商批准:   
 日期: 2025/11/25