

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 25-12-010

用 户 单 位 吉 林 协 展

产 品 名 称 燃油泵带油位传感器总成

产 品 图 号 1106010-QB01-A

产 品 代 码 V506-QB01

供 货 数 量 1 套

供 货 批 号 SM01

质量部 结 论	合 格	检验员签章: 2025 年 12 月 08 日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章: 2025 年 12 月 08 日

填发单位公章:



填单日期: 2025.12.08


自检报告										中国一汽 FAW GROUP 红旗新能源 HONGQI	
										第1页 共2页	
零件编号		零件名称						图纸版本		车型	
1106010-QB01-A		燃油泵带油位传感器总成						A		V506-QB01	
供应商代码		供应商名称						外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业(集团)有限公司						☒	☒	☒	☒
检查项目		标准值		10					结果	备注	
1	外观检查										
1.1	表面外观	燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物,同时不允许有损伤、裂纹、裂痕,镀层表面应光亮、均匀、致密,不得有白色腐蚀和红色锈迹。		合格					合格		
2	尺寸								合格		
2.1	法兰盘外径	Φ152±1	151.80						合格		
2.2	法兰密封外径	Φ129.5±0.5	129.38						合格		
2.3	法兰裙边高度	15±0.5	15.04						合格		
2.4	法兰盘厚度	3±0.2	3.04						合格		
2.5	自由高度	350±10	350.76						合格		
2.6	出油管外径	Φ9.49±0.06	9.503						合格		
2.7	出油管止口外径	Φ12.94±0.21	12.91						合格		
2.8	出油管长度	21.12±0.25	21.17						合格		
2.9	接插件长度	32.7±0.1	32.76						合格		
2.1	接插件宽度	10±0.1	10.04						合格		
2.11	远端引射外径	Φ7.89±0.06	7.870						合格		
2.12	远端引射管止口尺寸	Φ10.98±0.15	10.94						合格		
2.13	法兰盘平面度	≤0.8	0.534						合格		
3	材料										
3.1	法兰盘组件	POM	供应商提供材质报告								
3.2	尼龙管	PA11 (BESN P212 CTL/P40TL)	供应商提供材质报告								
3.3	《汽车禁用限用物质》				三方检测报告						

自检报告

零件编号		零件名称						图纸版本		车型	
1106010-QB01-A		燃油泵带油位传感器总成						A		V506-QB01	
供应商代码		供应商名称						外观		尺寸	
LRC18		重庆万力联兴实业(集团)有限公司						☒		☒	
4		性能		标准值				10		结果	
4.1		油位器性能		9.7±2mm 370±2Ω		368.1				合格	
				30.7±2mm 350.8±2Ω		349.1				合格	
				64.2±2mm 316±2Ω		314.6				合格	
				96.7±2mm 281.2±2Ω		280.2				合格	
				128.3±2mm 246.7±2Ω		246.0				合格	
				159.2±2mm 212.2±2Ω		211.7				合格	
				189.7±2mm 177.4±1.5Ω		177.2				合格	
				220.8±2mm 142.6±1.5Ω		142.6				合格	
				252±2mm 107.8±1.5Ω		107.8				合格	
				284±2mm 73±1.5Ω		73.2				合格	
				313.9±2mm 40±1.5Ω		40.5				合格	
				4.2		输油性能		电压: 13.5±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥176L/H, 电流≤14A,		226.6	
		12.48								合格	
电压: 12±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥145L/H, 电流≤13A,		183.5								合格	
		11.42								合格	
				电压: 8±0.1V, 压力300 ¹⁰ KPa, 流量≥40L/H		126.4				合格	
4.3		法兰盘气密性		在65KPa压力下, 30s内, 目测法兰面、输回油管伸出法兰处、电线插片连接处应无游离气泡溢出				合格		合格	
4.4		管路连接性气密性		法兰盘出口口与气密测试仪快换插头相连, 施加检测气压: 500±10KPa, 充气: 3S 稳压: 4S 检测: 4S, 允许压差: ≤1KPa				0.479		合格	
4.5		传感器灵活性		传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下, 油标全过程转动过程中不得有卡滞现象				合格		合格	
4.6		压缩回位		燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩, 不能与线束和护套干涉;				合格		合格	

注: 匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可, 不需要在本报告中记录检测结果

供应商检验人员: 
日期: 2025/12/8

供应商批准: 
日期: 2025/12/8