

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 26-01-018

用 户 单 位 吉 林 协 展


产 品 名 称 燃油泵带油位传感器总成

产 品 图 号 1106010-QB02-A


产 品 代 码 V506-QB02

供 货 数 量 1 套

供 货 批 号 TA01

质量部 结 论	合 格	检验员签章:  2026年01月10日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章:  2026年01月10日

填发单位公章:



填单日期: 2026-01-10

自检报告

零件编号		零件名称					图纸版本		车型	
1106010-QB02-A		燃油泵带油位传感器总成					A		V506-QB02	
供应商代码		供应商名称					外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业（集团）有限公司					☒	☒	☒	☒
检查项目		标准值	18				结果	备注		
1	外观检查									
1.1	表面外观	燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物，同时不允许有损伤、裂纹、裂痕，镀层表面应光亮、均匀、致密，不得有白色腐蚀和红色锈迹。	合格				合格			
2	尺寸									
2.1	法兰盘外径	$\Phi 152 \pm 1$	151.90				合格			
2.2	法兰密封外径	$\Phi 129.5 \pm 0.5$	129.46				合格			
2.3	法兰裙边高度	15 ± 0.5	15.02				合格			
2.4	法兰盘厚度	3 ± 0.2	3.05				合格			
2.5	自由高度	350 ± 10	348.42				合格			
2.6	出油管外径	$\Phi 9.49 \pm 0.06$	9.490				合格			
2.7	出油管止口外径	$\Phi 12.94 \pm 0.21$	12.95				合格			
2.8	出油管长度	21.12 ± 0.25	21.19				合格			
2.9	接插件长度	32.7 ± 0.1	32.74				合格			
2.10	接插件宽度	10 ± 0.1	10.05				合格			
2.11	远端引射外径	$\Phi 7.89 \pm 0.06$	7.917				合格			
2.12	远端引射管止口尺寸	$\Phi 10.98 \pm 0.15$	10.94				合格			
2.13	法兰盘平面度	≤ 0.8	0.526				合格			
2.14	加热管凸台外径	$\Phi 10.98 \pm 0.15$	10.96				合格			
2.15	加热管外径	$\Phi 7.89 \pm 0.06$	7.887				合格			
3	材料									
3.1	法兰盘组件	POM	供应商提供材质报告							
3.2	尼龙管	PA11 (BESN P212 CTL/P40TL)	供应商提供材质报告							
3.3	《汽车禁用限用物质》		三方检测报告							

自检报告

零件编号		零件名称							图纸版本		车型	
1106010-QB02-A		燃油泵带油位传感器总成							A		V506-QB02	
供应商代码		供应商名称							外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业（集团）有限公司							☒	☒	☒	☒
4	性能	标准值		18					结果			
4.1	油位器性能	9.7±2mm	370±2Ω	368.5					合格			
		30.7±2mm	350.8±2Ω	349.3					合格			
		64.2±2mm	316±2Ω	314.9					合格			
		96.7±2mm	281.2±2Ω	280.3					合格			
		128.3±2mm	246.7±2Ω	246.2					合格			
		159.2±2mm	212.2±2Ω	211.9					合格			
		189.7±2mm	177.4±1.5Ω	177.4					合格			
		220.8±2mm	142.6±1.5Ω	142.6					合格			
		252±2mm	107.8±1.5Ω	108.0					合格			
		284±2mm	73±1.5Ω	73.3					合格			
		313.9±2mm	40±1.5Ω	40.7					合格			
4.2	输油性能	电压：13.5±0.1V， 压力500±10KPa， 流量≥176L/H， 电流≤14A，		225.7					合格			
				12.64					合格			
		电压：12±0.1V， 压力500±10KPa， 流量≥145L/H， 电流≤13A，		184.9					合格			
				11.54					合格			
				电压：8±0.1V， 压力300 ⁻¹⁰ KPa， 流量≥40L/H		135.2					合格	
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力下，30s内，目测法兰面、输回油管伸出法兰处、电线插片连接处应无游离气泡溢出		合格					合格			
4.4	管路连接性气密性	法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连，施加检测气压：500±10KPa充气：3S 稳压：4S 检测：4S，允许压差：≤1KPa		0.370					合格			
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下，油标全过程转动过程中不得有卡滞现象		合格					合格			
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩，不能与线束和护套干涉；		合格					合格			

注：匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可，不需要在本报告中记录检测结果

供应商检验人员：[红章] 检验12

供应商批准：[红章] 检验12

日期：2026-01-10

日期：2026-01-10