



重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 26-01-034

用 户 单 位 吉 林 协 展

产 品 名 称 燃油泵带油位传感器总成

产 品 图 号 1106010-QB02-A

产 品 代 码 V506-QB02

供 货 数 量 1 套

供 货 批 号 T1A01

质量部 结 论	合 格	检验员签章: 2026 年 01 月 10 日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章: 2026 年 01 月 10 日

填发单位公章:



填单日期: 2026-01-10

自检报告										中国一汽 FAW GROUP		红旗新能源 HONGQI	
										第1页 共2页			
零件编号		零件名称						图纸版本		车型			
1106010-QB02-A		燃油泵带油位传感器总成						A		V506-QB02			
供应商代码		供应商名称						外观	尺寸	材料	性能		
LRC18		重庆万力联兴实业（集团）有限公司						☒	☒	☒	☒		
检查项目		标准值	34					结果	备注				
1	外观检查												
1.1	表面外观	燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物，同时不允许有损伤、裂纹、裂痕，镀层表面应光亮、均匀、致密，不得有白色腐蚀和红色锈迹。	合格					合格					
2	尺寸												
2.1	法兰盘外径	Φ152±1	151.92					合格					
2.2	法兰密封外径	Φ129.5±0.5	129.58					合格					
2.3	法兰裙边高度	15±0.5	15.06					合格					
2.4	法兰盘厚度	3±0.2	3.05					合格					
2.5	自由高度	350±10	349.88					合格					
2.6	出油管外径	Φ9.49±0.06	9.509					合格					
2.7	出油管止口外径	Φ12.94±0.21	12.95					合格					
2.8	出油管长度	21.12±0.25	21.17					合格					
2.9	接插件长度	32.7±0.1	32.74					合格					
2.10	接插件宽度	10±0.1	10.05					合格					
2.11	远端引射外径	Φ7.89±0.06	7.908					合格					
2.12	远端引射管止口尺寸	Φ10.98±0.15	10.95					合格					
2.13	法兰盘平面度	≤0.8	0.579					合格					
2.14	加热管凸台外径	Φ10.98±0.15	10.97					合格					
2.15	加热管外径	Φ7.89±0.06	7.887					合格					
3	材料												
3.1	法兰盘组件	POM	供应商提供材质报告										
3.2	尼龙管	PA11（BESN P212 CTL/P40TL）	供应商提供材质报告										
3.3	《汽车禁用限用物质》		三方检测报告										

自检报告										中国一汽 FAW GROUP		红旗新能源 HONGQI	
										第2页 共2页			
零件编号		零件名称								图纸版本		车型	
1106010-QB02-A		燃油泵带油位传感器总成								A		V506-QB02	
供应商代码		供应商名称								外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业（集团）有限公司								☒	☒	☒	☒
4	性能	标准值		34						结果			
4.1	油位器性能	9.7±2mm	370±2Ω	368.5						合格			
		30.7±2mm	350.8±2Ω	349.3						合格			
		64.2±2mm	316±2Ω	314.9						合格			
		96.7±2mm	281.2±2Ω	280.4						合格			
		128.3±2mm	246.7±2Ω	246.2						合格			
		159.2±2mm	212.2±2Ω	212.0						合格			
		189.7±2mm	177.4±1.5Ω	177.4						合格			
		220.8±2mm	142.6±1.5Ω	142.6						合格			
		252±2mm	107.8±1.5Ω	108.1						合格			
		284±2mm	73±1.5Ω	73.4						合格			
		313.9±2mm	40±1.5Ω	40.8						合格			
4.2	输油性能	电压：13.5±0.1V， 压力500±10KPa， 流量≥176L/H， 电流≤14A，		213.3						合格			
				12.92						合格			
		电压：12±0.1V， 压力500±10KPa， 流量≥145L/H， 电流≤13A，		170.3						合格			
				11.78						合格			
		电压：8±0.1V， 压力300 ⁻¹⁰ KPa， 流量≥40L/H		122.8						合格			
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力下，30s内，目测法兰面、输回油管伸出法兰处、电线插片连接处应无游离气泡溢出		合格						合格			
4.4	管路连接气密性	法兰盘出口与气密测试仪快换插头相连，施加检测气压：500±10KPa充气：3S 稳压：4S 检测：4S，允许压差：≤1KPa		0.458						合格			
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下，油标全过程转动过程中不得有卡滞现象		合格						合格			
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩，不能与线束和护套干涉；		合格						合格			
注：匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可，不需要在本报告中记录检测结果													
供应商检验人员： 西检12										供应商批准： 贾身12			
日期： 2026.01.10										日期： 2026.01.10			