

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 26-08-001

用 户 单 位 吉 林 协 展


产 品 名 称 燃油泵带油位传感器总成

产 品 图 号 1106010-QB01-A

产 品 代 码 V506-QB01

供 货 数 量 1 套

供 货 批 号 71101

质量部 结 论	合 格	检验员签章:  2026年08月27日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章:  2026年08月27日

填发单位公章:



填单日期: 2026.08.27

自检报告							中国一汽 FAW 红旗			
							第1页 共2页			
零件编号		零件名称					图纸版本		车型	
1106010-QB01-A		燃油泵带油位传感器总成					A		V506-QB01	
供应商代码		供应商名称					外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业（集团）有限公司					☒	☒	☒	☒
检查项目		标准值	1				结果	备注		
1	外观检查									
1.1	表面外观	燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物，同时不允许有损伤、裂纹、裂痕，镀层表面应光亮、均匀、致密，不得有白色腐蚀和红色锈迹。	合格				合格			
2	尺寸									
2.1	法兰盘外径	Φ152±1	151.90				合格			
2.2	法兰密封外径	Φ129.5±0.5	129.30				合格			
2.3	法兰裙边高度	15±0.5	15.16				合格			
2.4	法兰盘厚度	3±0.2	3.03				合格			
2.5	自由高度	350±10	350.60				合格			
2.6	出油管外径	Φ9.49±0.06	9.472				合格			
2.7	出油管止口外径	Φ12.94±0.21	12.91				合格			
2.8	出油管长度	21.12±0.25	21.11				合格			
2.9	接插件长度	32.7±0.1	32.74				合格			
2.1	接插件宽度	10±0.1	10.02				合格			
2.11	远端引射外径	Φ7.89±0.06	7.911				合格			
2.12	远端引射管止口尺寸	Φ10.98±0.15	10.93				合格			
2.13	法兰盘平面度	≤0.8	0.541				合格			
3	材料									
3.1	法兰盘组件	POM	供应商提供材质报告							
3.2	尼龙管	PA11（BESN P212 CTL/P40TL）	供应商提供材质报告							
3.3	《汽车禁用限用物质》				三方检测报告					

自检报告								中国一汽 FAW 红旗											
								第2页 共2页											
零件编号		零件名称						图纸版本		车型									
1106010-QB01-A		燃油泵带油位传感器总成						A		V506-QB01									
供应商代码		供应商名称						外观		尺寸		材料		性能					
LRC18		重庆万力联兴实业（集团）有限公司						☒		☒		☒		☒					
4		性能		标准值		1								结果		备注			
4.1		油位器性能		9.7±2mm 370±2Ω		369.4								合格					
				30.7±2mm 350.8±2Ω		350.1								合格					
				64.2±2mm 316±2Ω		315.6								合格					
				96.7±2mm 281.2±2Ω		281.0								合格					
				128.3±2mm 246.7±2Ω		246.7								合格					
				159.2±2mm 212.2±2Ω		212.2								合格					
				189.7±2mm 177.4±1.5Ω		177.4								合格					
				220.8±2mm 142.6±1.5Ω		142.7								合格					
				252±2mm 107.8±1.5Ω		107.9								合格					
				284±2mm 73±1.5Ω		73.3								合格					
				313.9±2mm 40±1.5Ω		40.5								合格					
4.2		输油性能		电压：13.5±0.1V， 压力500±10KPa， 流量≥176L/H， 电流≤14A，		217.0								合格					
						12.43								合格					
						电压：12±0.1V， 压力500±10KPa， 流量≥145L/H， 电流≤13A，		179.9								合格			
								11.30								合格			
				电压：8±0.1V， 压力300 ¹⁰ KPa， 流量≥40L/H		129.6								合格					
4.3		法兰盘气密性		在65KPa压力下，30s内，目测法兰面、输回油管伸出法兰处、电线插片连接处应无游离气泡溢出		合格								合格					
4.4		管路连接性气密性		法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连，施加检测气压：500±10KPa，充气：3S 稳压：4S 检测：4S，允许压差：≤1KPa		0.473								合格					
4.5		传感器灵活性		传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下，油标全过程转动过程中不得有卡滞现象		合格								合格					
4.6		压缩回位		燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩，不能与线束和护套干涉；		合格								合格					
注：对于尺寸检测项目过多的零件，可将尺寸检测数据表作为附件提交，不需要在本报告中记录检测结果																			
签 字： 1月26日										日 期： 2026.08.27									