



重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 26-08-003

用 户 单 位 吉 林 协 展

产 品 名 称 燃油泵带油位传感器总成

产 品 图 号 1106010-QB01-A

产 品 代 码 V506-QB01

供 货 数 量 1 套

供 货 批 号 71101

质量部 结 论	合 格	检验员签章:  2026年08月27日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章:  2026年08月27日

填发单位公章:



填单日期: 2026.08.27

自检报告

中国一汽 | 红旗
FAW

第1页 共2页

零件编号		零件名称						图纸版本		车型	
1106010-QB01-A		燃油泵带油位传感器总成						A		V506-QB01	
供应商代码		供应商名称						外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业（集团）有限公司						☒	☒	☒	☒
检查项目		标准值	3					结果	备注		
1	外观检查										
1.1	表面外观	燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物，同时不允许有损伤、裂纹、裂痕，镀层表面应光亮、均匀、致密，不得有白色腐蚀和红色锈迹。	合格					合格			
2	尺寸										
2.1	法兰盘外径	Φ152±1	152.14					合格			
2.2	法兰密封外径	Φ129.5±0.5	129.40					合格			
2.3	法兰裙边高度	15±0.5	15.18					合格			
2.4	法兰盘厚度	3±0.2	3.09					合格			
2.5	自由高度	350±10	352.56					合格			
2.6	出油管外径	Φ9.49±0.06	9.501					合格			
2.7	出油管止口外径	Φ12.94±0.21	12.94					合格			
2.8	出油管长度	21.12±0.25	21.17					合格			
2.9	接插件长度	32.7±0.1	32.72					合格			
2.1	接插件宽度	10±0.1	10.03					合格			
2.11	远端引射外径	Φ7.89±0.06	7.869					合格			
2.12	远端引射管止口尺寸	Φ10.98±0.15	10.98					合格			
2.13	法兰盘平面度	≤0.8	0.550					合格			
3	材料										
3.1	法兰盘组件	POM	供应商提供材质报告								
3.2	尼龙管	PA11（BESN P212 CTL/P40TL）	供应商提供材质报告								
3.3	《汽车禁用限用物质》				三方检测报告						

自检报告								中国一汽 FAW 红旗							
								第2页 共2页							
零件编号		零件名称						图纸版本		车型					
1106010-QB01-A		燃油泵带油位传感器总成						A		V506-QB01					
供应商代码		供应商名称						外观		尺寸		材料		性能	
LRC18		重庆万力联兴实业（集团）有限公司						☒		☒		☒		☒	
4	性能	标准值	3					结果	备注						
4.1	油位器性能	9.7±2mm 370±2Ω	369.5					合格							
		30.7±2mm 350.8±2Ω	350.1					合格							
		64.2±2mm 316±2Ω	315.7					合格							
		96.7±2mm 281.2±2Ω	281.0					合格							
		128.3±2mm 246.7±2Ω	246.7					合格							
		159.2±2mm 212.2±2Ω	212.2					合格							
		189.7±2mm 177.4±1.5Ω	177.6					合格							
		220.8±2mm 142.6±1.5Ω	142.8					合格							
		252±2mm 107.8±1.5Ω	108.1					合格							
		284±2mm 73±1.5Ω	73.3					合格							
		313.9±2mm 40±1.5Ω	40.5					合格							
4.2	输油性能	电压：13.5±0.1V， 压力500±10KPa， 流量≥176L/H， 电流≤14A，	207.7					合格							
			12.31					合格							
		电压：12±0.1V， 压力500±10KPa， 流量≥145L/H， 电流≤13A，	168.5					合格							
			11.19					合格							
		电压：8±0.1V， 压力300 ¹⁰ KPa， 流量≥40L/H	116.5					合格							
4.3	法兰盘气密性	在65KPa压力下，30s内，目测法兰面、输回油管伸出法兰处、电线插片连接处应无游离气泡溢出	合格					合格							
4.4	管路连接性气密性	法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连，施加检测气压：500±10KPa，充气：3S 稳压：4S 检测：4S，允许压差：≤1KPa	0.402					合格							
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下，油标全过程转动过程中不得有卡滞现象	合格					合格							
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩，不能与线束和护套干涉；	合格					合格							
注：对于尺寸检测项目过多的零件，可将尺寸检测数据表作为附件提交，不需要在本报告中记录检测结果															
签 字： 何泓银								日 期： 2016.08.27							